

เอกสารแนบ 3 ส่วนแก้ไขจากข้อ 5.1

1. แก้ไขรายละเอียดหัวข้อในแบบรูปรายการประกอบแบบ AA-02-1 ดังนี้

ข้อ 2.3 (จากเดิม) ส่วนบน มีขนาด 1.50 x 1.05 x 1.50 เมตร (ก x ล x ส)

ส่วนล่าง มีขนาด 1.50 x 0.95 x 0.85 เมตร (ก x ล x ส)

(แก้ไขเป็น)

ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 0.85 x 1.55 เมตร (ก x ล x ส)

ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 0.75 x 0.85 เมตร (ก x ล x ส)

และย้ายจุดติดตั้งจากห้อง 3-303 ไปยังห้อง 3-414

2. แก้ไขรายละเอียดหัวข้อในแบบรูปรายการประกอบแบบ AA-02-2 ดังนี้

ข้อ 3.3 (จากเดิม) ส่วนบน มีขนาด 1.50 x 1.05 x 1.50 เมตร (ก x ล x ส)

ส่วนล่าง มีขนาด 1.50 x 0.95 x 0.85 เมตร (ก x ล x ส)

(แก้ไขเป็น)

ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 0.85 x 1.55 เมตร (ก x ล x ส)

ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 0.75 x 0.85 เมตร (ก x ล x ส)

3. แก้ไขรายละเอียดหัวข้อในแบบรูปรายการประกอบแบบ AA-02-4 ดังนี้

ข้อ 6.11 (จากเดิม) เปลี่ยนประตูเดิมเป็นประตูกระจกฝ้าบานสไลด์ ห้อง 3-401

(แก้ไขเป็น) เปลี่ยนประตูเดิมเป็นประตูกระจกบานเปิด ห้อง 3-401

ข้อ 7.9 (จากเดิม) รื้อท่อป้ลมและท่อ Vacuum ออกจากโต๊ะปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการ

(แก้ไขเป็น) รื้อท่อป้ลมและท่อ Vacuum ภายในห้องปฏิบัติการ และรื้อระบบ Vacuum, ลม และน้ำภายในโต๊ะปฏิบัติการออก(ยังคงระบบแก๊สและไฟฟ้าไว้) ซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการที่ชำรุด เปลี่ยนท้อป้โต๊ะและท้อป้ซิงค์น้ำใหม่ ด้วยวัสดุพิเศษ Solid Phenilic Core (Lab Grade Type) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร โดยท้อป้โต๊ะ มีขนาด 150*604 เซนติเมตร(9.06 ตารางเมตร) ท้อป้ซิงค์น้ำ มีขนาด 150*73 เซนติเมตร (1.095 ตารางเมตร) ซ่อมแซมสีฝ้าและเพดานที่เกิดจากการรื้อระบบต่างๆ (10.155 ตารางเมตร*3 โต๊ะ)

ข้อ 8.3 (จากเดิม) เจาะช่องผนังระหว่างห้อง 3-318-1 และ 3-319-3 พร้อมฉาบซ่อมสำหรับติดตั้งประตูบานเลื่อน D1

(แก้ไขเป็น) เจาะผนังระหว่างห้อง 3-318-1 และ 3-319-3 ให้ทะลุกัน ขนาด 2*2 เมตร (สูงเหนือตู้ไม้เล็กน้อย) พร้อมเทเอ็นทับหลัง ทำโครงสร้างรับผนังส่วนเจาะทะลุพร้อมฉาบซ่อมและทาสีภายในห้องทั้ง 2 ห้องใหม่ทั้งหมด (แบบประกอบท้ายเอกสาร)

- ข้อ 8.4 (จากเดิม) ติดตั้งประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว D1 เพื่อต่อเชื่อมทางระหว่าง ห้อง 3-318-1 และ 3-319-3
(แก้ไขเป็น) รื้อประตูไม้เดิมห้อง 3-318-1 และติดตั้งประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว D1
3. แก้ไขรายละเอียดหัวข้อในแบบรูปรายการประกอบแบบ AA-02-5 ดังนี้
- ข้อ 13.6 (จากเดิม) ติดตั้งชุดบานประตูสวิง บานกระจกกรอบอลูมิเนียม D4 ห้อง 3-406
(แก้ไขเป็น) ติดตั้งชุดบานประตูสวิง บานกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร ห้อง 3-406
- ข้อ 13.7 (จากเดิม) ซ่อมแซมพื้นห้องและบัวเชิงผนังหินขัด
(แก้ไขเป็น) ซ่อมแซมพื้นโดยการปูกระเบื้องแกรนิตโต้กันลื่น
- ข้อ 13.8 (จากเดิม) ทาสีผนังภายในห้องและด้านหน้าติดทางเดิน
(แก้ไขเป็น) ทาสีผนังภายในห้อง แบบเดียวกับสีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและด้านหน้าติดทางเดิน
- ข้อ 14.10(จากเดิม) เก้าอี้ปฏิบัติการ ชนิด 5 ขาไม่มีล้อ จำนวน 10 ตัว
(แก้ไขเป็น) เก้าอี้ปฏิบัติการ ชนิด 5 ขาไม่มีล้อ จำนวน 30 ตัว
4. แก้ไขลำดับข้อกำหนดเพิ่มเติม จากเดิมข้อที่ 15 เปลี่ยนเป็น ข้อที่ 18
5. จากแบบหน้า EE-06-1 Junction Box ที่ระบุให้ต่อจาก LC33A/37,39,41 ให้แก้ไขเป็นต่อจาก LC33D/19,21,23

งานเจาะช่องผนังระหว่างห้อง 3-318-1 และห้อง 3-319-3

หน้าห้อง 3-318-1

